

**Сибирское управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

ул. Институтская, 3, Кемерово, 650002, Телефон: (3842) 71-63-00, Факс: (3842) 64-54-30,
e-mail: usib@gosnadzor.ru

**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории**

Регистрационный номер № 33-45-2022 от «30» сентября 2022 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что с переносным комплектом приборов
электролаборатория

**Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Аутсорсинг ТИЛ»
ИНН 7017461436**

/полное наименование предприятия, организации/

634057, г. Томск, ул. Говорова, д. 23, к. 303

/юридический адрес предприятия/

634057, г. Томск, ул. Говорова, д. 23, к. 203,

телефон/факс 8-923-404-47-87

/фактический адрес предприятия, телефон, факс/

зарегистрирована в Томском отделе по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

до и выше 1000 В

/ до и / или/ выше 1000 В/

Перечень разрешенных видов испытаний и / или/ измерений:

1. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока кабельных линий напряжением до 10 кВ.
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты электрооборудования напряжением до 10 кВ.
3. Визуальный осмотр на соответствие смонтированной схемы электроустановки проектной документации.
4. Испытание распределительных устройств.
5. Испытание силовых трансформаторов.
6. Определение целостности жил и фазировки кабельных линий.
7. Проверка систем молниезащиты.
8. Тепловизионный контроль.
9. Испытание измерительных трансформаторов тока.
10. Измерение напряжения прикосновения и шага.
11. Измерение сопротивления изоляции кабельных линий, силовой и осветительной электропроводки, электрооборудования.
12. Измерение сопротивления заземляющих устройств.

13. Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами, между заземленными установками и элементами заземленной установки.
14. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью.
15. Проверка устройств защитного отключения.
16. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.

Свидетельство выдано на основании решения комиссии о допуске в эксплуатацию электролаборатории для производства испытаний (измерений), акта проверки готовности № 33-9/Д-ЭТЛ-43 от « 30 » сентября 2022 г.

Срок действия Свидетельства установлен до « **30** » декабря 2025 г.

Заместитель руководителя

M.П.



А.В. Клышников