

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н02398

Срок действия с 20.04.2022

по 19.04.2025

№ 0079937

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11АЖ49, Орган по сертификации "Апекс-сертификация" Общество с ограниченной ответственностью "Апекс", 115193, РОССИЯ, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1, комната 8, Тел: 7 (495) 255-40-06, E-mail: info@apex-cert.ru

ПРОДУКЦИЯ

Провода запиленные для воздушных линий электропередачи, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава номинальным сечением от 35 до 240 мм², на номинальное напряжение 20 кВ и 35 кВ, марка СИП-3
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.14.007-00958111-22
Серийный выпуск

КОД ОК

Код ОК 034-2014
(КПЕС 2008)
27.32.14.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 31946-2012 "Провода самонесущие изолированные и

защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия" пп. 4.2, 4.3, 4.6, 4.7, 5.2.1.1, 5.2.1.2, 5.2.1.5, 5.2.1.6, 5.2.1.8, 5.2.1.11, 5.2.1.12, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.3.1, 5.2.3.3, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.5.1 таб.6 (пп. 1-6), 5.2.7.3

КОД ТН ВЭД

8544 60 900 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЕВКАБЕЛЬ»
Место нахождения: 297415, Россия, республика Крым, город Евпатория, улица Виноградная, Дом 5 А, ОГРН 1159102098913, Телефон: +7(978) 701-08-29, Адрес электронной почты: office@evcable.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЕВКАБЕЛЬ»
Место нахождения: 297415, Россия, республика Крым, город Евпатория, улица Виноградная, Дом 5 А, ОГРН 1159102098913
Телефон: +7(978) 701-08-29 Адрес электронной почты: office@evcable.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № СТА10633-01 от 23.03.2022 г., № СТА10633-02 от 23.03.2022 г. выданные испытательной лабораторией "Стандартконтроль" ООО «Стандарт-Групп»
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU 3791.04ОШ01 от 15.03.2021 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на ярлыке, в сопроводительной документации. Срок эксплуатации проводов - 40 лет. Схема сертификации: №3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

Колосов Роман Борисович

Николаев Александр Степанович

Сертификат не применяется при обязательной сертификации