



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ22.Н00309

№ ПС 008538

Срок действия с 24.07.2023 г. по 26.07.2028 г.

Код ОК 034-2014 23.99.19.112
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

ООО «ТехноСонус», адрес: 123308, город Москва, Хорошёвское ш, д. 43.
ОГРН: 5167746365188 телефон +7 (495) 128-11-33, e-mail: mail@tn-ss.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

ООО «ТехноСонус-Центр», адрес: РФ, 600014, Владимирская область, г. Владимир,
улица Лакина, дом 4, помещение 35; Место осуществления деятельности: РФ, 601352,
Владимирская область, Судогодский район, п. Бер, ул. Механизаторов, д.1, литер А.
ОГРН: 1133328003599 телефон +7 (4922) 52-20-56, e-mail: mail@tn-ss.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейский Центр Сертификации» Общества с ограниченной
ответственностью «Европейский Центр Сертификации», 119634, город Москва,
улица Лукинская, дом 16, корпус 1, помещение II. ОГРН 5107746039242.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ22 до 01.11.2023 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

"Тепло-Звукоизоляционный материал рулонный, вибродемпфирующий, ТермоЗвукоИзол (ТЗИ), марок «ТермоЗвукоИзол Станларт», «ТермоЗвукоИзол Лайт», «ТермоЗвукоИзол Форте», «ТермоЗвукоИзол Стандарт С» «ТермоЗвукоИзол ЭКО», представляющие собой прошивные маты из стекловолокна, «ТермоЗвукоИзол Огнестойкий», представляющий собой прошивные маты из стеклянного волокна с двухсторонней защитной оболочкой из специальной стеклянной ткани, толщиной от 9 до 15 мм", выпускаемая по ТУ 5763-001-81552342-2010. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

Группа горючести – Г1 по ГОСТ 30244-94 п. 5.3; группа воспламеняемости – В1 по
ГОСТ 30402-96 п. 5.1; токсичность продуктов горения – группа Т2 по СНиП 21-01-97;
дымообразующая способность – Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п.2.16.
Группа горючести по ГОСТ 30244-94 раздел 6, метод 1 материал

«ТермоЗвукоИзол Огнестойкий» относится к НГ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет испытаний № 275/ЕК/21ПБ29 от 27.06.2023 года,

ООО «Европейский Центр Сертификации»

ИЛ «Европейское Качество», аттестат ССБК RU.21ПБ29
действителен до 22.07.2025 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО
9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.04ИБФ1.OC27.00031, орган
выдавший сертификат: ООО «ГостЭК» регистрационный номер №
РОСС RU.32001.04ИБФ1.OC27.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Нанова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Моисеева

