



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ПО БУРЕЙСКОМУ РАЙОНУ

676720, п. Новобурейский, ул. Советская 59,  
Бурейского района, Амурской области,  
E-mail: ond\_bureya@mail.ru

телефон горячей линии:

Главное управление МЧС России по Амурской области  
8 (4162) 53-99-99

от 27 декабря 2018 г. исх. № 804

Директору МОБУ Бурейская СОШ  
Самсонову Виталию Григорьевичу

676700, Амурская область,  
Бурейский район,  
п. Буря, ул. Октябрьская, 61

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.**

«27» декабря 2018 г.

пгт Новобурейский

Я, государственный инспектор Бурейского района по пожарному надзору капитан внутренней службы Белоусова Наталья Владимировна, рассмотрев постановление № 169 от «27» декабря 2018 г. о назначении административного наказания в отношении должностного лица директора МОБУ Бурейская СОШ Самсонова Виталия Григорьевича,

## УСТАНОВИЛ:

Директор МОБУ Бурейская СОШ Самсонов Виталия Григорьевич совершил административное правонарушение, выразившееся в том, что «07» декабря 2018 г., при проведении прокуратурой Бурейского района проверки МОБУ Бурейская СОШ – являясь должностным лицом, неся ответственность за противопожарное состояние объекта, нарушил требования пожарной безопасности, установленные нормативными документами по пожарной безопасности, а именно:

1. Не организован учёт и техническое обслуживание огнетушителей с занесением записей в специальном журнале. (п. 478 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ); п. 5.34, п. 7.1, п. 7.2 Нормы пожарной безопасности (НПБ) 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации»);
2. Руководителем не производится своевременная перезарядка огнетушителей находящиеся в здании школы. (п. 478 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ));

Основными причинами и условиями, способствовавшими совершению данного административного правонарушения, явилось ненадлежащее выполнение должностным лицом директором МОБУ Бурейская СОШ Самсоновым Виталием Григорьевичем требований пожарной безопасности на объекте МОБУ Бурейская СОШ.

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса РФ об административном правонарушении, требую:

2. Принять меры к устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения;
3. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Одновременно напоминаю, что в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.


Государственный инспектор Бурейского района  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы



Белусова Наталья Владимировна

получил лично

27.12.2018г

 Савицкий  
директор  
Бурейск с/о