



141980 г. Дубна, Московская область, ул. Жуковского, д. 2, строение 1
тел. (496) 21 7-21-60, 217-21-61, (496) 212-30-34, факс (496) 212-32-99
ИНН 5010030050, ОГРН 1045002200616
e-mail: oao@dmzdubna.ru

«19» 02 2024 г.
Исх. № 13400 / 1283
На исх. № /
От «__» 2024 г.

Председателю правления СНТ
«Чайка»
В.Ф. Шакирову
Председателю правления СНТ
«Чайка-2» И.А. Титовой

На Ваш запрос от 23.01.2024 по вопросу увеличения мощности СНТ «Чайка» и СНТ «Чайка – 2» с 400кВт до 1000 кВт сообщаем следующие:

1. АО «ДМЗ им. Федорова» не является гарантирующим поставщиком электрической энергии (гарантирующий поставщик -АО «Мосэнергосбыт»), а также с 1 января 2024 АО «ДМЗ им. Н.П. Федорова» не является сетевой организацией.
2. СНТ «Чайка» и СНТ «Чайка-2» в соответствии с Актом разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон от 29.03.2022 № 13400/45 имеет опосредованное присоединение к сетям АО «ДМЗ им. Федорова» через объекты РУ-10 кВ КТПН «Репка-2»
3. С ТП-8, ячейка №9, до КТПН «Репка-2» идет кабель АСБ 3х95, 10 кВ, проложенный в земле, длиной 1,8 км, кабель эксплуатируется более 40 лет и находится в неудовлетворительном состоянии, имеет многочисленные ремонтные муфты.
4. В декабре 2023 года силами АО «ДМЗ им. Федорова» была произведена реконструкция ячеек 10 кВ ТП-8 с заменой устаревших масляных выключателей и релейных защит на современные ячейки типа КСО-298 с вакуумными выключателями и релейными защитами на базе микропроцессорных устройств защиты СИРИУС-2Л, одна из выстроенных защит -«защита от перегрузки», действиями которой будет автоматически отключаться линия при превышении номинальной (разрешенной) нагрузки, для защиты КЛ-10 кВ и оборудования ТП.

По вопросу увеличения мощности Ваших садовых товариществ Вам следует обратиться в вышестоящую сетевую организацию.

Заместитель генерального директора
по капитальному строительству –
главный инженер

О.В. Серебряков

Исп. Попов В.Е.
(496)27-21-37