

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Светильник не включается (не светит)	Отсутствие питающего напряжения в электрической сети; Неисправен кабель питания светильника; Отсутствие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Неисправен LED-драйвер(блок питания) светильника;	Проверить наличие питающего напряжения в электрической сети; Проверить целостность кабеля питания; Проверить наличие контакта(соединений) проводов и клеммных зажимов; Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник включается (светит), но периодически мерцает	Переход LED-драйвера в аварийный режим из-за перепадов напряжения в сети; Неисправен LED-драйвер светильника;	Устранить проблемы в электрической сети; Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;
Светильник светит тусклее, чем обычно	Частичный выход из строя светодиодного модуля светильника, LED-драйвера;	Обратитесь в сервисный центр или на завод-изготовитель;

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Выработавшие свой срок службы светодиодные светильники без аккумуляторов относятся к отходам IV класса опасности (мало опасные), аккумуляторы - к отходам III класса опасности (умеренно опасные). После окончания срока службы их необходимо сдать в специализированную организацию, имеющую лицензию на право утилизации опасных отходов или отправить на завод-изготовитель.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Светильник поставляется упакованным в коробку из гофрокартона.

Светильник транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом используемом виде транспорта.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов должны соответствовать условиям по ГОСТ 23216.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

Сроки транспортирования должны входить в общий срок службы светильников(не более 3 месяцев).

Условия хранения светильника в упаковке изготовителя в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 23216.

Срок хранения светильника в упаковке изготовителя до ввода в эксплуатацию не более 12 месяцев в пределах общего срока службы.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок светильника составляет - 5 лет (со дня даты продажи, а в случае невозможности ее установления - с даты отгрузки покупателю (производителем сроки гарантии могут быть увеличены)).

Бесплатный ремонт, замена светильника(или его частей) в случае его неисправности в течение гарантийного срока осуществляется заводом-изготовителем при условии соблюдения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб, паспорта(копия) предприятия - изготовителя и упаковки.

Ремонт изделия(или его частей) осуществляет, непосредственно, завод-изготовитель или авторизованные СЦ (сервисный центр).

Для извещения о гарантийном случае Вы можете воспользоваться любым из вариантов:

- позвонить по номеру телефона **8 800-500-09-16**(бесплатно) и в тоновом режиме нажать кнопку «4».
- Вы будете перенаправлены на специалиста колл-центра гарантийной службы;
- сообщить на электронный адрес service@fereks.ru;
- заполнить форму обратной связи на сайте www.fereks.ru в разделе "Гарантия и поддержка".

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ




ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ФЕРЕКС»
422624, Россия,
Республика Татарстан,
с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
+7 (843) 784 10 13, 8 800 500 09 16
www.fereks.ru, office@fereks.ru

ФЕРЕКС

светодиодные решения

ОСВЕЩЕНИЕ КОРИДОРОВ, ПОДЪЕЗДОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЕЖУРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



FDBB xx-17-xxx

ПАСПОРТ

27.40.25-040-68724181-2017 ПС

Светильник светодиодный серия FDBB

EAC

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Республика Татарстан

ТАИССР
1920-2020

РУССКИЙ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник светодиодной серии FDBB (далее светильник), предназначен для широкого применения в сфере ЖКХ: - освещение лестничных пролетов; освещение подъездов зданий и сооружений; освещение коридоров; использование в качестве дежурного освещения. Произведен по ТУ 27.40.25-040-68724181-2017, соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, Вт	17
Напряжение питающей сети переменного тока(АС), В	176 - 264
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника, не более, А	0,08
Рабочий ток светодиодов, А	0,088
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Производитель светодиодов	Nichia
Класс светораспределения	прямой
Световой поток светильника, лм*	1961 / 1824 / 1696
Световой поток светильника в аварийном режиме(Tc=5000K), лм	246
Цветовая температура(Tc), К	2700 - 6500
Индекс цветопередачи	Ra > 80
Пульсации светового потока, не более	5%
Тип кривой силы света	Д-косинусная (120°)
Температура эксплуатации, °С	-40 до +50
Вид климатического исполнения**	УХЛ3.1 / У2
Степень защиты от воздействия окружающей среды**	IP20 / IP65
Корпус светильника	сплав алюминия с полимерным покрытием
Материал оптики	ПММА(полиметилметакрилат)
Материал светопропускающей оболочки	опаловый поликарбонат
Крепление	накладное
Габаритные размеры светильника,(ДхВ) мм	Ø215x65
Масса светильника, не более, кг	1,2
Ресурс работы светильника, не менее, ч.	100 000

Аккумулятор(для модификаций с аварийным блоком(АБ)):

Тип:	3,6В; 2,0А*ч; Ni-Cd / Ni-Mh
Время полного заряда аккумулятора:	не менее 24ч.
Время работы в аварийном режиме:	не менее 1ч.




При снижении времени работы в аварийном режиме от заявленной - аккумулятор необходимо заменить.

* - для FDBB хх-17-850 / FDBB хх-17-840 / FDBB хх-17-830

** - для FDBB хх-17-xxx (IP20) / FDBB хх-17-xxx (IP65)

Условное обозначение светильника



КСС-кривая силы света



3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник, шт.	1
Упаковка из гофрокартона, шт.	1
Паспорт, шт.	1

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж и эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с паспортом на изделие, а также «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

Все работы по монтажу, замене, подключению светильника должны проводиться только при отключенном питающем напряжении.

При подключении проводов питания к светильнику необходимо обеспечить степень защиты соединения не ниже степени защиты светильника.

Перед вводом в эксплуатацию светильник должен быть заземлен, характеристики заземления должны соответствовать ГОСТ 12.1.030.

Эксплуатация светильника с поврежденной светопропускающей оболочкой не допускается.

Не допускается эксплуатация светильника с поврежденной изоляцией проводов.

Нормы качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 32144-2013.

1 5.ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1 **Распакуйте светильник**

Выверните установочный винт **3**.

Поверните кронштейн **2** против часовой стрелки (вид сзади), освобождая от зацепов **4** корпуса **1** и снимите его.

Монтаж

Закрепите кронштейн **1** на монтажной поверхности с помощью крепежных элементов (в комплект не входит), предварительно **выведите** электропитающий провод **2** через отверстие **3*****

3*-только для FDBB 01-17-xxx**

2

Установите светильник **1** на кронштейн **2**, для чего, отрегулируйте его таким образом, чтобы он был повернут примерно на 20 градусов против часовой стрелки относительно кронштейна **2** (см.рис.4а);

Прижмите светильник **1** к стене и поверните его обратно так, чтобы совместились отверстие **3** корпуса под установочный винт, и паз **4** кронштейна **2** под установочный винт(см.рис.4б). При этом кронштейн **2** должен зайти в зацепы **5** корпуса **1**(см.рис.4в). Заверните установочный винт **6**(см.рис.4г).

рис.4а

рис.4б

рис.4в

рис.4г

Подключение

5

FDBB хх-хх-ххх

~220В

IP20

IP65

не менее 3x0,75мм² (для IP20)
3x1,0мм² (для IP65)

L - "ФАЗА"
⊕ - "ЗЕМЛЯ"
N - "НОЛЬ"

Цвета проводов:
L-коричневый
N-синий
⊕-желто-зеленый

Подключение блока аварийного питания(БАП) (для модификаций с аварийным блоком(АБ))

FDBB хх-хх-ххх (АБ)

~220(основное)

~220(резервное)

БАП

Этикетка

6

7

Подключение основного питания.
Подключите электропитающий провод **1** к проводу светильника **2** через клеммник **3**(в комплект не входит), соблюдая цветовую маркировку проводников.

Подключение резервного питания (со стороны вывода светильника имеется этикетка)
Подключите электропитающий провод **1** к проводу светильника **2** через клеммник **3**(в комплект не входит), соблюдая цветовую маркировку проводников.

8

⚠ Светильник подключается к некоммутируемой сети освещения, т.е. между фидером и светильником не должно быть никаких выключателей, кроме автоматов защиты.

⚠ Клеммник(и) в комплект не входят

⚠ В модификациях с диммингом дополнительный провод светильника имеет этикетку с цветовой маркировкой сигналов управления и его подключение необходимо производить согласно информации на ней.