

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Хакасская ремонтно-строительная компания»
 655017, г. Абакан, ул. Тувинская, д.5, кв.2
 ИНН 1901125060, КПП 190101001, ОГРН 1151901002516,
 Банк: Абаканское отделение № 8602 ПАО «Сбербанк России»
 БИК 049514608 к/с 30101810500000000608
 Р/сч 40702810171000000449

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

«04» октября 2019г.

Наименование	Обозначение, результаты испытаний
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Хакасская ремонтно-строительная компания» ООО «ХРСК», Адрес: 655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тувинская, д.5, кв.2, тел. 8 (3902) 397-030.
Наименование продукции:	Блок стеновой арболитовый, размер 50*40*22
Дата изготовления блока:	«26» августа 2019г.
Состав:	Щепа древесная, цемент серый 500Д0, вода по ГОСТ 23732-211, сульфат алюминия, стекло натриевое жидкое модуль 3.0 по ГОСТ 13078-81.
Цвет рядового блока:	Серый
Условное обозначение изделия:	ГОСТ 19222-84
Размер партии:	1591 шт./ 70 м3
Количество блоков:	1591 шт./ 70 м3
Водопоглощение:	40 %
Класс средней плотности:	700 кг/м3 по ГОСТ 19222-84
Марка по морозостойкости:	50 циклов (F50)
Марка по прочности:	M35
Теплопроводность изделия:	0,1 Вт/(м°С)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф:	Не более 30 Бк/кг.

Изготовлен методом полусухого вибропрессования.

Директор ООО «ХРСК»

Генеральный директор
 ООО "ХРСК" Истратий А.С.

А.С. Истратий

