

АО «Биотех»

400029, Россия, г. Волгоград, ул. Вилянская, 15, тел./факс: (8442) 31-97-58

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ84.Н01813 № 0012331

Срок действия с 30.12.2020 по 30.12.2023

Орган по сертификации РОСС RU.0001.11СЛ84

Строительных материалов, изделий и конструкций «НВ-Сертификация»
Россия, 140079, Московская обл., г. Люберцы, д.п. Красково, ул. К.Маркса, 117;
тел.(499) 501-19-49, факс (499) 501-89-40



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 106 от 09.04.22

на камень керамический с пазогребневым соединением ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КМ-пг 200 мм / 9,0 НФ / 100 / 1.0 / 50 / ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: крупноформатный, рабочий размер 200 мм, изготовленный методом пластического формования

Партия № 106

Количество отгруженных изделий _____ шт.

Дата отгрузки _____

Потребитель: _____

Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
Водопоглощение, %	не менее 6	11,7
Масса, кг	не нормируется	15,2
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина- 136,1
		Супесь- 81,9
Группа по теплотехнической эффективности	Класс средней плотности изделий: 1.0	Повышенной эффективности
Класс средней плотности	при средней плотности 810 –1000 кг/м ³	1.0
Коэффициент теплопроводности кладки λ ₀ , Вт/(м·°С)	До 0,24	0,263
Марка по морозостойкости F	не менее 25	50
Пустотность, %	более 13	52
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10	0,9
M: марка по прочности	не менее 25	100

Заключение лаборатории:

камень соответствует КМ-пг 200 мм / 9,0 НФ / 100 / 1.0 / 50 / ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории
М.П.

Иванова