



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 072-2018 от « 13 » сентября 20 18 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

Передвижная с переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория ИНН 0277918425

Общество с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж»

450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Путейская, д. 25, офис 10

телефон (347) 286-13-74

(юридический адрес предприятия, телефон)

зарегистрирована в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

До и выше 1000 В

(до и/или выше 1000 В)

в соответствии с Правилами устройства электроустановок (с изменениями на 20.06.2003 год), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений согласно приложению(ям) № 1

Свидетельство недействительно без приложения

Свидетельство выдано на основании акта проверки электролаборатории

№ 29-16/74А от « 13 » сентября 20 18 г.

Срок действия свидетельства установлен до « 13 » сентября 20 21 г.

Заместитель руководителя
(должность)



И.А. Коротов
(Ф.И.О.)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-98-95, Факс (347) 279-97-49

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РЕГИСТРАЦИИ
ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный номер 072-2018 от « 13 » сентября 20 18 г.

электролаборатория ИНН 0277918425

Общество с ограниченной ответственностью «Промстроймонтаж»

450029, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Путьейская, д. 25, офис 10

телефон (347) 286-13-74

(юридический адрес предприятия, телефон)

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В:

1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
3. Проверка заземляющего устройства.
4. Проверка наличия цепи и качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников.
5. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль или непосредственное измерение тока однофазного замыкания).
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
7. Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).
8. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР). Проверка функционирования полностью собранных схем при различных значениях напряжения оперативного тока.
9. Измерение сопротивления изоляции пола и стен изолирующих (непроводящих) помещений, зон и площадок.

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением 0,4-110 кВ:

1. Проверка устройств релейной защиты и автоматики (измерение сопротивления изоляции узлов, устройств; проверка электрических характеристик элементов устройства; проверка взаимодействия элементов устройств; проверка взаимодействия проверяемого устройства с другими включенными в работу устройствами защиты, электроавтоматики, управления и сигнализации и действия устройства на коммутационную аппаратуру).

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением выше 1000 В:

1. Измерительные трансформаторы тока напряжением до 110 кВ включительно (измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением промышленной частоты, снятие характеристик намагничивания, измерение I_g δ изоляции, измерение коэффициента трансформации, измерение сопротивления обмоток постоянному току, испытание встроенных трансформаторов тока).

2. Измерительные (электромагнитные) трансформаторы напряжения напряжением до 110 кВ включительно (измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления обмоток постоянному току).
3. Масляные выключатели напряжением до 110 кВ включительно (измерение сопротивления изоляции, оценка состояния внутрибаковой изоляции и изоляции дугогасительных устройств, испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления постоянному току, измерение временных характеристик, измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, весима контактов при включении, контроль одновременности замыкания и размыкания контактов, проверка регулировочных характеристик механизмов, приводов и выключателей, проверка действия механизма свободного расцепления, проверка минимального напряжения срабатывания выключателей, испытание многократными опробованиями, испытание встроенных трансформаторов тока).
4. Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки КРУ и КРУН напряжением до 110 кВ включительно (измерение сопротивления изоляции, измерение повышенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления постоянному току, механические испытания).
5. Силовые кабельные линии напряжением до 110 кВ включительно (проверка целостности и фазировки жил кабеля; измерение сопротивления изоляции; испытание повышенным напряжением выпрямленного тока; испытание напряжением переменного тока частоты 50 Гц; контроль заземлений).
6. Силовые кабельные линии (с изоляцией из сшитого полиэтилена) напряжением до 110 кВ включительно (испытание переменным напряжением сверхнизкой частоты (0.1 Гц) с синусоидальным или прямоугольным выходным сигналом).
7. Электродвигатели переменного тока напряжением до 110 кВ включительно (определение возможности включения без сушки электродвигателей, измерение сопротивления изоляции, испытание повышенным напряжением промышленной частоты, измерение сопротивления постоянному току, проверка работы электродвигателя на холостом ходу или с ненагруженным механизмом, проверка работы электродвигателя под нагрузкой).
8. Предохранители, предохранители-разъединители напряжением до 110 кВ включительно (испытание опорной изоляции предохранителей повышенным напряжением промышленной частоты, проверка целостности плавких вставок и токоограничивающих резисторов, измерение сопротивления постоянному току токоведущей части патрона предохранителя-разъединителя, измерение контактного нажатия в разъёмных контактах предохранителя-разъединителя, проверка состояния дугогасительной части патрона предохранителя-разъединителя, проверка работы предохранителя-разъединителя).

Приложение № 1 к свидетельству выдано на основании акта проверки электролаборатории:

№ 29-16/74А от « 13 » сентября 20 18 г.

Заместитель руководителя
(должность)



И.А. Коротов
(Ф.И.О.)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064

Телефон (347) 279-98-95, факс (347) 279-97-49

E-mail: aup@priuralnadzor.ru

<http://www.zural.gosnadzor.ru>

ОКПО 02844297, ОГРН 1025900533229

ИНН/КПП 5902290459/590201001

Директору
ООО «Промстроймонтаж»

Фаррахову Р.М.

ул. Пархоменко, д. 156/1А,
офис 110, г. Уфа, Республика
Башкортостан, 450006

17.09.2018 № 04-29/26329
На № _____ от _____

По итогам рассмотрения Вашего заявления о допуске в эксплуатацию электроустановки для производства испытаний (измерений) – передвижной электролаборатории, с переносным комплектом приборов и комплекта документов, представленных на регистрацию электролаборатории, установлено, что допускаемая электроустановка соответствует требованиям:

- Правил устройства электроустановок (с изменениями на 20.06.2003 г.);
- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом Российской Федерации 22.01.2003 № 4145;
- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н;
- Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261;

Западно-Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору принято решение о выдаче Вам Свидетельства о регистрации электролаборатории от 13.09.2018 № 072-2018 сроком действия до 13.09.2021 года без права проведения испытаний и измерений электрооборудования станций и сетей в соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

И.А. Коротов

Воецкая Ирина Васильевна,
старший государственный инспектор.
(347)279-97-67