

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00460/21

Серия **RU** № **0853349**

ГИПЕРИОН

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.11.23-002-84560388-2021 «ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАСПАШНЫЕ» от 12.04.2021 г.

Конструкторская документация

ГИП.100.110.01.000 «ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ РАСПАШНЫЕ ТИПОВ ВМП-К-Е160, ВМП-Е160» от 12.04.2021 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.11.23-002-84560388-2021 раздел 6:

При хранении и транспортировании ворот должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, агрессивных сред. Ворота должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам.

Условия хранения согласно климатическим условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. При хранении должно быть исключено соприкосновение изделий с грунтом, а также предусмотрены меры против скопления влаги на (внутри) них.

При хранении в пакетах ворота должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке. Ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Ворота должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.

Срок хранения согласно ТУ 25.11.23-002-84560388-2021 пункт 8.2: Гарантийный срок хранения ворот – 2 года со дня изготовления.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.11.23-002-84560388-2021 пункт 8.3: Срок службы (годности) ворот не менее 10 лет. Досрочному списанию подлежат ворота, выполнившие свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае ворота подлежат демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсвалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Шигабдинова Регина Тагировна
(Ф.И.О.)