



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00461/21

Серия **RU** № **0345061**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ГИПЕРИОН

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Гиперион". Место нахождения (адрес юридического лица): 610044, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Сормовская, дом 7, литера А. Адрес места осуществления деятельности: 610044, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Сормовская, дом 7. Основной государственный регистрационный номер: 1084345015864. Телефон: +7 8332789155. Адрес электронной почты: giperion43@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Гиперион". Место нахождения (адрес юридического лица): 610044, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Сормовская, дом 7, литера А. Адрес места осуществления деятельности: 610044, РОССИЯ, Кировская область, город Киров, улица Сормовская, дом 7.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДПМд-01-EIS60 и с остеклением до 25% типа ДПМд-01-EIS60-О, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2450 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДПМд-02-EIS60 и с остеклением до 25% типа ДПМд-02-EIS60-О, габаритными размерами по высоте от 1500 мм до 2500 мм, по ширине от 1100 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 63 мм, остекление - стекло многослойное пожаростойкое марки Бренд Гласс ПАРАФЛАМ NT EIW 60 (ТУ 23.12.12-001-16721960-2017) толщиной 24 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 25.12.10-003-84560388-2021 «ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 1017-С/ТР-21 от 26.10.2021 года, № 1018-С/ТР-21 от 26.10.2021 года, № 1019-С/ТР-21 от 26.10.2021 года, № 1020-С/ТР-21 от 26.10.2021 года от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 261-АСП/21 от 30.04.2021 г. от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.

Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0853350.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость" (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости – EIS60
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0853350.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.10.2021 ПО 27.10.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Подсезалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Бигудинова Регина Тагировна
(Ф.И.О.)

