

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00131/21

Серия RU № 0774095

# ГИПЕРИОН

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 25.12.10-001-84560388-2020 «Люки противопожарные металлические однополюсные глухие тип ЛП-03-Е160».

Паспорт «Люк противопожарный металлический однополюсный глухой тип ЛП-03-Е160».

Комплект конструкторской документации ЛП-03-Е160 «Люк противопожарный металлический однополюсный глухой тип ЛП-03-Е160».

**Условия и сроки хранения, срок службы (годности).**

Условия хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-84560388-2020 раздел 6:

При хранении и транспортировании люков должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Люки должны храниться на специально оборудованных складах рассортированными по заказам. Условия хранения согласно климатическим условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. При хранении должно быть исключено соприкосновение изделий с грунтом, а также предусмотрены меры против скопления влаги на (внутри) них.

Люки должны храниться в вертикальном положении на поддонах или подкладках в потребительской упаковке. Допустимое отклонение от вертикального положения - не более 15°. Ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм. Допускается хранение люков в потребительской упаковке и транспортной таре.

Срок хранения согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-84560388-2020 пункт 6.4:

Срок хранения люков не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно Техническим условиям ТУ 25.12.10-001-84560388-2020 пункт 8.3:

Установленный срок службы люка до списания 10 лет. Досрочному списанию подлежит люк, выполнивший свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае люк подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсезалов Денис Сергеевич  
(ф.и.о.)

Савицкий Андрей Вячеславович  
(ф.и.о.)