

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00461/21

Серия RU № 0853350

ГИПЕРИОН

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 25.12.10-003-84560388-2021 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ» от 12.04.2021 г.

Конструкторская документация

ДПМд-01.00.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДПМд-01-EIS60, ДПМд-01-EIS60-О» от 12.04.2021 г.

ДПМд-02.00.00.000 «ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ ДВУПОЛЬНАЯ ТИПОВ ДПМд-02-EIS60, ДПМд-02-EIS60-О» от 12.04.2021 г.

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-003-84560388-2021 раздел 6:

При хранении и транспортировании дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, агрессивных сред. Двери должны храниться на специально оборудованных складах, рассортированными по типоразмерам.

Условия хранения согласно климатическим условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. При хранении должно быть исключено соприкосновение изделий с грунтом, а также предусмотрены меры против скопления влаги на (внутри) них.

При хранении в пакетах двери должны опираться на прокладки прямоугольного сечения. Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм и не менее чем на 20 мм превышать размер конструкции при многоярусной укладке. Ручки, анкерные болты, заглушки, паспорт и инструкция по установке должны храниться отдельно в герметичных полиэтиленовых пакетах толщиной (80 - 120) мкм.

Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-003-84560388-2021 пункт 8.2: Гарантийный срок хранения не более 2 лет со дня изготовления при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключающих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-003-84560388-2021 пункт 8.3: Срок службы (годности) дверей не менее 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Подсавалов Денис Сергеевич
(Ф.И.О.)

Цирабдинова Регина Тагировна
(Ф.И.О.)

