

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

тел. 8(495) 424-11-00, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д.34
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование органа государственного надзора)

ПО РАМЕНСКОМУ РАЙОНУ

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Раменское, ул. Вокзальная, д.13, тел. 8(49646)3-43-61

Предписание №86/1/1
по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Садовое некоммерческое товарищество «Березка-Натальино».

ИНН: 5040043916, ОГРН: 1035007915909

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Раменскому району Тихомолова Д.Ю. № 86 от «02» мая 2017 года в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» «25» мая 2017 г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час; «30» февраля 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час.00 мин. Продолжительность: 1 час; (общее время проверки – 02 часа 00 минут/ 2 дня) проведено мероприятие по надзору начальником отделения надзорной деятельности по г. Бронницы ОНД по Раменскому району капитаном внутренней службы Темновым Алексеем Дмитриевичем;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по надзору, проводившего(-их) проверку,

противопожарного состояния территории и помещений СНТ «Березка-Натальино», расположенных по адресу: Московская область, Раменский район, д. Натальино
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с председателем СНТ «Березка-Натальино» Стаскевич С.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преподнесения	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На территории садоводческого товарищества отсутствует звуковая сигнализация для оповещения людей при пожаре. (ППР РФ п.16)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ п.16)	26.06.2018	
2	На территории СНТ отсутствуют запасы воды для целей пожаротушения. (ППР РФ п.16)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР РФ п.16)	26.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
по г. Бронницы ОНД по Раменскому району
капитан внутренней службы
Темнов А.Д.



«30» мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



Ирина Сергеевна СДМ
Березка-Натальяно Стасевич С.И.
(должность, фамилия, инициалы)