




*

СХЕМА МОНТАЖА ЭКО ПРОМ 80 (самотечная)



Порядок проведения монтажных работ:




1. Отрывка котлована L=9,5 м. B=2,4 м. H=2,8 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Сверху на песок укладывается щебень средней фракции толщиной 50 мм.
4. На щебеночную подушку заливается монолитная армированная плита H=200 мм. (арматура класс А-III Ø12-14мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30мм с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
8. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка - 26,3 м³.
2. Расход воды - не менее 25,5 м³.
3. Расход щебня средней фракции - 1,1 м³.
4. Объем плиты - 4,6 м³.
5. Объем котлована - 63,9 м³.
6. Кол-во мешков цемента 50кг (М500) при засыпке цементно-песчаной смесью 1:10 - 64 шт.

* Высота от поверхности земли до верха крышки варьируется от 150 до 250 мм. по условию монтажа

СХЕМА МОНТАЖА ЭКО ПРОМ 90 (самотечная)



Порядок проведения монтажных работ:




1. Отрывка котлована L=10,5 м. В=2,4 м. Н=2,8 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Сверху на песок укладывается щебень средней фракции толщиной 50 мм.
4. На щебеночную подушку заливается монолитная армированная плита Н=200 мм. (арматура класс А-III Ø12-14мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30мм с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
8. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка - 28,9 м³.
2. Расход воды - не менее 28,4 м³.
3. Расход щебня средней фракции - 1,3 м³.
4. Объем плиты - 5,0 м³.
5. Объем котлована - 70,6 м³.
6. Кол-во мешков цемента 50кг (М500) при засыпке цементно-песчаной смесью 1:10 - 71 шт.

* Высота от поверхности земли до верха крышки варьируется от 150 до 250 мм. по условию монтажа

СХЕМА МОНТАЖА ЭКО ПРОМ 100 (самотечная)



Порядок проведения монтажных работ:




1. Отрывка котлована L=8,0 м. B=2,7 м. H=3,1 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Сверху на песок укладывается щебень средней фракции толщиной 50 мм.
4. На щебеночную подушку заливается монолитная армированная плита H=200 мм. (арматура класс А-III Ø12-14мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30мм с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
8. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка - 25,1 м³.
2. Расход воды - не менее 30,4 м³.
3. Расход щебня средней фракции - 1,1 м³.
4. Объем плиты - 4,4 м³.
5. Объем котлована - 67,0 м³.
6. Кол-во мешков цемента 50кг (М500) при засыпке цементно-песчаной смесью 1:10 - 62 шт.

* Высота от поверхности земли до верха крышки варьируется от 150 до 250 мм. по условию монтажа

СХЕМА МОНТАЖА ЭКО ПРОМ 200 (самотечная)



Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована L=14,0 м. В=2,7 м. Н=3,1 м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150 мм.
3. Сверху на песок укладывается щебень средней фракции толщиной 50 мм.
4. На щебеночную подушку заливается монолитная армированная плита Н=200 мм. (арматура класс А-III Ø12-14мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Ø20-30мм с шагом 1,5-2,0 м.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
8. Подключение к электросети

При монтаже:

1. Расход песка - 44,0 м³.
2. Расход воды - не менее 53,314,2 м³.
3. Расход щебня средней фракции - 1,9 м³.
4. Объем плиты - 7,6 м³.
5. Объем котлована - 117,2 м³.
6. Кол-во мешков цемента 50кг (М500) при засыпке цементно-песчаной смесью 1:10 - 107 шт.

* Высота от поверхности земли до верха крышки варьируется от 150 до 250 мм. по условию монтажа