



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»  
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.СН.ПБ24.И00567

№ ПС 007615

Срок действия с 13.04.2022 г. по 12.04.2027 г.

ОКПД 2: 23.65.12.150  
код ЕКПС  
код ТН ВЭД: 6811 82 000 0

### **ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АРТА-РУСЬ». ОГРН 1176196000078.  
Адрес: 346818, Ростовская область, р-н МЯСНИКОВСКИЙ, С.П.КРАСНОКРЫМСКОЕ,  
Х.ЛЕНИНАВАН, УЛ.ЛЕНИНА, ЗД. ИИ, ПОМЕЩ. 6. Телефон: +7(918) 554-06-66.  
E-mail: bardina@firsnmt.ru

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

“FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD”.  
Адрес: China, 4 Andingan road, Daxing district, Beijing, Китай.

### **ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ССБК RU.ПБ24, Орган по сертификации «НТЦ «СТАРТ», 129347, город  
Москва, улица Холмогорская, дом 2, корпус 3, Э 1, пом XV К 15 ОФ 75.,  
тел. +7(495)125-24-74, e-mail: ntc.start@bk.ru

### **ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Декоративные панели, серий «Жидкий камень» на основе силикатов, торговой  
марки «FIRST NEW MATERIAL», толщиной от 8 до 12 мм, шириной до 1220 мм  
и длиной до 2440 мм изготовленные в соответствии с технической  
документацией изготовителя.  
Серийный выпуск.

### **СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА**

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:  
группа горючести – Г1(слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;  
группа воспламеняемости – В1(трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;  
коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по  
ГОСТ 12.1.044-89;  
группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

### **ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний №0678/СТ-22 от 29.03.2022  
г., Испытательная лаборатория «Научно-технический центр «СТАРТ».  
Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ22  
до 16.04.2024 г.;  
Акт анализа состояния производства № 0666/СТ-22 от 15.03.2022 г.

### **ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация изготовителя; Сертификат ГОСТ Р ИСО  
9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13НА35.00703 от 13.04.2022  
года до 13.04.2025 года, выданный Органом по сертификации систем  
менеджмента качества «Имидж и деловая репутация» ООО  
«СЕРКОНС Академия» (аттестат аккредитации RA.RU.13НА35.

### **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации - 4с

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

С.В. Смолич

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Д.В. Поленов

