



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ «FIRE-CONTROL»

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(добровольная сертификация)

№ РОСС CN.И703.04ЮАА0.П301.М.0191

Срок действия с 11.09.2018 по 11.09.2023

Система зарегистрирована в реестре  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии РФ  
рег.№РОСС RU.И703.04ЮАА0 от 01.11.2010 г.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «АРТА-РУСЬ» ОГРН 1176196000078.  
*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Тарновского-Терлецкого, 99, ком. 102.  
Телефон: +7 (863) 2107311, факс: +7 (863) 2774550, e-mail: arta-rus@firstnmt.ru  
*юридический адрес, телефон, факс*

ИЗГОТОВИТЕЛЬ FIRST NEW MATERIAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD  
*наименование предприятия, организации*

Юридический адрес: №4 Andingnan street, Daxing district, Beijing, China, Китай.  
Телефон: +86-10-67623218 Факс: +86-10-67623268  
*юридический адрес, телефон, факс*

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «СтройПОЖСЕРТ» ООО «МЦ «АРХ-СЕРТ». Адрес: ул. Станиславского, д.110Б,  
оф. 1а, г. Ростов-на-Дону, 344002. Тел./факс: (863) 2406598. ОГРН 1156196035159.  
Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.П301 от 09.11.2015г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Гибкие декоративные панели марки "FIRST NEW MATERIAL", из  
натурального песка, глины, смолы, волокон, стеклосетки и целевых добавок, толщиной  
3-5 мм, плотностью 0,6-1,25 г/см<sup>3</sup>, предназначенные для наружной облицовки зданий.  
Код ОКПД-2 23.69.19, ТН ВЭД 6810. Серийный выпуск.  
*наименование продукции, серийный выпуск или партия*

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УСТАНОВЛЕННЫМ В  
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008  
№ 123-ФЗ): группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости –  
В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной  
дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.18), показатель токсичности - Т1  
(малопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ1.  
*обозначение нормативных документов*

при добровольной сертификации.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ  
Протокол испытаний №Д280 от 05.09.2018г. Испытательная лаборатория «СтройТЕСТ» ООО «МЦ  
«АРХ-СЕРТ». Аттестат рег. № РОСС RU.И703.04ЮАА0.ИП301 от 09.11.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Техническая документация производителя.  
Дистрибьюторское соглашение о реализации продукции First New Material Technology  
Development №FST-RUS-2018001 от 16.05.2018

Маркировка продукции и прилагаемой к ней сопроводительной документации осуществляется знаком  
соответствия Системы "FIRE-CONTROL" рядом со знаком фирмы изготовителя  
В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется органом по  
сертификации, выдавшим сертификат.

Руководитель органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*подпись*  
*подпись*

*подпись*

К.Н.Нуйкова  
Ф.И.О.

А.С.Карпачева  
Ф.И.О.

№ 0000562