

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-RU.АД67.В.00399/21

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Флоринг» (ООО «Форбо Флоринг»),
ОГРН: 1077763627655, ИНН 7701759825
Адрес юридического лица: 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок
Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3, телефон: +7 (495) 269-18-21, адрес электронной
почты: moscow-office@forbo.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Форбо Калуга» (ООО «Форбо Калуга»),
ОГРН: 1024000565610, ИНН 4004011787
Адрес юридического лица: 249855, Россия, Калужская область, Дзержинский район, поселок
Товарково, Промышленный микрорайон, дом 3

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр»
ОГРН: 1165005050396, ИНН 5005062313 Адрес юридического лица: 140203, Россия, Московская область, г.
Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 115088, Россия, Москва г, ул.
Шарикоподшипниковская, д. 4, корп. 4, эт. 3, пом. II, комн.12, 13, 14, телефон: +7(495) 980-51-17, адрес
электронной почты: info@bequest-center.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.10АД67

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие напольное поливинилхлоридное коммерческое гетерогенное с добавлением антипирена, в виде
рулонов, толщиной 4,3 мм и 6,0 мм, поверхностной плотностью 3,02 кг/м² и 4,2 кг/м², марка «SportLine»,
коллекции: SportLine Standart FR (СпортЛайн Стандарт FR), SportLine Classic FR (СпортЛайн Классик
FR), выпускаемое по ТУ 5771-010-51143480-11 «Покрытие спортивное коммерческое напольное из
поливинилхлорида Sportline. Технические условия» с изм. № 1 от 29.06.2011 г.

Серийный выпуск
код ОКПД 2: 22.23.15.000
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 2489/М-21 от 07.09.2021 г., выданного
Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной
ответственностью «Трансконсалтинг» (уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПБ78);
акта о результатах анализа состояния производства № 17 от 06.07.2021 г.
Схема сертификации: 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2 согласно Приложению на 1 листе.
Условия хранения продукции: спортивное покрытие должно храниться на складах изготовителя и
потребителя в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10°С.
Рулоны Спортивного покрытия следует хранить в вертикальном или в горизонтальном положении на
гладкой поверхности не более 1 ряда по высоте. Не допускается хранить Спортивное покрытие с
органическими растворителями и веществами, их содержащими.
Гарантийный срок хранения спортивного покрытия: 18 месяцев со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.09.2021 г. по 08.09.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Смолин Павел Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.АД67.В.00399/21


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразования - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности - умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Смолин Павел Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))