

Председателю Правления СНТ «ПРОГРЕСС-96»
Шевыреву А.Н.
Членам СНТ «ПРОГРЕСС-96»
От Председателя Ревизионной комиссии
Соболевой С.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с положениями ст. 20 217-ФЗ от 29 июля 2017 г. и на основании решения общего собрания СНТ «ПРОГРЕСС-96» от 28 июля 2018 г. (Протокол № 1 от 14.08.2018г.) ревизионная комиссия в составе: Соболевой С.В. (председатель), Гресевай И.А. и Киселевой Г.Л. (сложение полномочий) провела проверку начислений объема фактических потерь электроэнергии в СНТ «ПРОГРЕСС-96 (далее СНТ) за 2020г. Проверка проводилась на предмет установления экономической целесообразности и достоверности совершаемых хозяйственных операций. Целью работы ревизионной комиссии было получение представления о реальном текущем положении учета расхода электроэнергии (ЭЭ) СНТ, в проверке правильности расчета потерь и начисления. А также доведение заключения до сведения правления и членов СНТ.

Максимально допустимым считаются потери до 10% от общего потребления, в СНТ они составляют по сведениям из квитанции за 2020:

- за январь-ноябрь - **21,73%**;
- за декабрь - **26,70%**.

Проверка проводилась по следующим направлениям деятельности:

- оценка существующей системы учета ЭЭ инженером, бухгалтерского учета бухгалтером и системы внутреннего контроля Председателем;
- первичная документация;
- акты выполненных работ с ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»;
- анализ соответствия данных баланса ЭЭ и первичных документов.

Порядок взаимодействия и распределения обязанностей в вопросе учета и начисления платы ЭЭ между председателем, инженером и бухгалтером не определен, что привело к невозможности иметь достоверные данные ежемесячно за 2020 год.

Ошибочно считалось, что сбор данных в таблицах представленных председателем, и есть анализ расходов. Однако анализ расходов не содержал выводы о любом отклонении показателей от нормы и аналогичного периода, предшествующему отчетному. Первичная документация по учету ЭЭ внутри СНТ не систематизирована. Ведется в возможном для какого-либо анализа потерь виде, начиная лишь с мая 2020 года.

Потери электрической энергии рассчитываются:

Потери СНТ = Общее потребление – Собственные нужды – Магазин – Потребление членами СНТ

Методологически правильно потери можно рассчитать лишь за 3 месяца: май, июнь, август. Потери за 2020 год колеблются от 14% до 57%. Данные показатели 57% потерь свидетельствуют о безучетном потреблении ЭЭ (тотальном воровстве членами СНТ).

Основные способы безучетного потребления ЭЭ (хищений) членами СНТ следующие:

- внешнее воздействие на счетный механизм счетчика;
- подключение нагрузки к безучетным питающим электросетям;
- изменение схем первичной и вторичной коммутации прибора учета.

ВЫВОДЫ

Исходя из имеющихся в распоряжении РК несистемных данных (за 3 месяца) невозможно подтвердить правильность расчета коэффициента потерь, указанного в платежных квитанциях за декабрь 2020 года.

Ввиду отсутствия корректных данных учета расхода ЭЭ и неверного начисления размера платежей за потери ЭЭ (действующий тариф за 1 полугодие - 5,56 руб.; 2 полугодие – 5,73 руб.) **Ревизионной комиссией рекомендовано:**

Правлению включить в повестку очередного общего собрания СНТ «ПРОГРЕСС-96» вопрос для голосования, в следующем виде:

1. Возмещение потерь ЭЭ за 2020 год произвести за счет долгов предыдущих лет. Ранее уплаченные членами СНТ суммы возмещения потерь ЭЭ 2020г. зачесть в уплату членских взносов за 2021г.
2. Возмещение потерь рассчитывать и начислять в месяце, следующего за отчетным, начиная с 2021года. *

* - данные от ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» поступают после 15 числа.

Правлению ежемесячно публиковать размер потерь СНТ.

Справочно

Собственные нужды составили за период:

1 полугодие $53947 \times 5.56 = 299\,945,32$ руб.

2 полугодие $41984 \times 5.73 = 240\,568,32$ руб.

Итого за 2020 год = 540 514 руб.

По Смете заложено 700 000 рублей, остаток составляет 159 486 руб.

Ревизионная комиссия отмечает, что мониторинг за потерями ранее никогда не проводился и (или) данных об этом нет.

По предварительным данным потери за январь 2021 года составили менее 14% от общего потребления СНТ. Столь значительное уменьшение произошло благодаря работе председателя, инженера и комиссии по контролю за ЭЭ, созданной в инициативном порядке. Размер потерь является не допустимым, поэтому проблема остается актуальной даже сейчас.

С уважением,

Председатель комиссии: С.В. Соболева

Члены комиссии: И.А. Гресева

Протокол № 5 от « 05 » февраля 2021г.