

Утверждаю:
Директор МУП
«Управляющая компания «Север»
г. Слободского
Н.В. Полякова.



Акт.

13.12.2019 г.

г. Слободской.

Мной, инженером МУП «Управляющая компания «Север» Менчиковым А.Н., проведено обследование дома № 46 по ул. Екатерининская (прежнее название ул. Володарского). Дом кирпичный двухэтажный, построен до 1917 года.

В ходе обследования установлено:

- в квартире № 3 ком.2,3 (2-й этаж) в комнате $S=20,5\text{ м}^2$ на отопительном приборе (регистре) в нижней части имеется ржавый нарост, без следов протекания воды.
- в квартире №3 на кухне (по тех. плану) $S=12,4\text{ м}^2$ на отопительном приборе (регистре) жильцами установлен хомут. Протекание регистры произошло 13.12.2019г. из-за чего напольное покрытие из фанеры «ДВП» намокло и вздулось. Площадь намокания составила ориентировочно $S\approx 1,5\text{ м}^2$.
- в квартире №2 ком.2,3 (1-й этаж) в комнате $S=15,1\text{ м}^2$ на подвесном потолке из гипсокартона покрытом краской имеются следы от протекания воды в виде желтых пятен, площадь повреждения ориентировочно составила $S\approx 6\text{ м}^2$, на стене покрытой обоями под покраску так же имеются следы от протекания, площадь повреждения ориентировочно составила $S\approx 2\text{ м}^2$.

Инженер МУП
«Управляющая компания «Север»



А.Н. Менчиков.