

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ЭО31.В.00213

(номер сертификата соответствия)

ТР 1390273

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Колтер» (ООО «Колтер»), ОГРН 1177746109496.
Юридический адрес: 109469, город Москва, ул. Братиславская, д.34 корп.1 помещение II
комн.4, Россия. Фактический адрес: 109469, город Москва, ул. Братиславская, д.34 корп.1
помещение II комн.4, Россия, тел. +7 (495)15-15-000, email: info@kolter.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Колтер» (ООО «Колтер»)
Юридический адрес: 109469, город Москва, ул. Братиславская, д.34 корп.1 помещение II
комн.4, Россия. Фактический адрес: 109469, город Москва, ул. Братиславская, д.34 корп.1
помещение II комн.4, Россия, тел. +7 (495)15-15-000, email: info@kolter.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью
"Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская,
д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612,
аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года,
Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Клапаны вентиляционных систем зданий: противопожарные
КСП-1, КСП-2, прямоугольного и круглого сечения; КСП-3
прямоугольного сечения; дымовые КДМ-2 и КДМ-3
прямоугольного сечения, выпускаемые ТУ 29.32.30-001-
06575471-2017.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
29.32.30.260

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон
от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных
законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013
№ 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от
13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-
ФЗ) (См. приложения – бланки № 0552194,
№ 0552195)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат
аккредитации RA.RU.21АН91 от 01.11.2016г, 140203, г.
Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2 (См. приложение - бланк № 0552195)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 №
СДСГК RU.OC05.K00241 от 13.01.2017 г. выдан ОС АНО «Калуга-
Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от
12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2017 по 27.03.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Ю.В. Шагиахметова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ЭО31.В.00213

(обязательная сертификация)

ТР 0552194

(учетный номер бланка)

код ОК 034 (ОКПД 2):	Наименование и обозначение продукции
код ТН ВЭД ЕАЭС	

29.32.30.260

Клапаны вентиляционных систем зданий: противопожарные КСП-1, КСП-2, прямоугольного и круглого сечения; КСП-3 прямоугольного сечения; дымовые КДМ-2 и КДМ-3 прямоугольного сечения, выпускаемые ТУ 29.32.30-001-06575471-2017.

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ).

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные КСП-1 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально открытого клапана EI 90
Клапаны противопожарные КСП-1 круглого сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально открытого клапана EI 90
Клапаны противопожарные КСП-2 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально открытого клапана EI 120
Клапаны противопожарные КСП-2 круглого сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально открытого клапана EI 120



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Ю.В. Шагиахметова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ЭО31.В.00213
(обязательная сертификация)

ТР 0552195
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ)

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение и наименование национального стандарта или свода правил	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные КСП-3 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально открытого клапана EI 120
Клапаны противопожарные КСП-1 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально закрытого клапана EI 120
Клапаны противопожарные КСП-1 круглого сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально закрытого клапана EI 120
Клапаны противопожарные КСП-2 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально закрытого клапана EI 120
Клапаны противопожарные КСП-2 круглого сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально закрытого клапана EI 120
Клапаны противопожарные КСП-3 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально закрытого клапана EI 120
Клапаны дымовые КДМ-2 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме дымового клапана E 120
Клапаны дымовые КДМ-3 прямоугольного сечения	ГОСТ Р 53301-2013	в режиме нормально закрытого клапана EI 120

Протоколы испытаний: ТР17-03-10/3, ТР17-03-10/4, ТР17-03-10/5 от 10.03.2017 г., ТР17-03-14/3, ТР17-03-14/4, ТР17-03-14/5 от 14.03.2017 г., ТР17-03- 15/3, ТР17-03- 15/4, ТР17-03- 15/5 от 15.03.2017 г., ТР17-03-17/3, ТР17-03-17/4, ТР17-03-17/5 от 17.03.2017 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature)

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

(Handwritten signature)

Ю.В. Шагиахметова