



# ПОЛИМЕРИЗАТОР ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПМА «АВЕРОН»



Регистрационное удостоверение  
№ ФСР 2012/13771 от 17.08.2012

Декларация о соответствии  
РОСС RU.АИ16.Д09619 от 14.09.2012

1.0 АРТ

Руководство по эксплуатации  
АВЕ 489.000.000 РЭ

для холодной и горячей полимеризации  
пластмасс под давлением  
и уплотнения литейных форм из паковочных масс

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Уважаемый покупатель,**

Благодарим Вас за приобретение Полимеризатора зуботехнического автоматического ПМА «АВЕРОН».

Данное изделие предназначено для холодной и горячей полимеризации пластмасс, включая облицовочные. Может применяться для уплотнения опок, гипсовых и огнеупорных моделей.

Обеспечивается:

- цифровая, световая и звуковая индикация;
- контроль и автоматическая регулировка заданного рабочего давления;
- программируемое автоматическое управление температурой и длительностью процесса.

**До начала эксплуатации ознакомьтесь с настоящим Руководством!**

### **Памятка по работе с ПМА**

1. Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации (далее – РЭ) **ПМА** перед началом работы.
2. Сброс горячей воды – под давлением. Надежно фиксируйте выпускную трубку на выходном штуцере сброса воды и в технологической емкости или относительно слива в канализацию.
3. Перед пуском программы кран сброса воды должен быть закрыт.
4. Для предотвращения попадания воды в пневмосистему установите в бак обрабатываемое изделие, затем долейте воду до уровня ниже выходного отверстия пневмосистемы.
5. Для быстрого прилегания уплотнения к крышке после пуска программы слегка прижмите ее.
6. Для предотвращения закупоривания сливного канала не допускайте попадания воска в бак.
7. При срабатывании световой индикации о перегреве немедленно прервите исполнение программы. Соблюдая **Меры безопасности** (см. РЭ **ПМА**), плавно откройте кран сброса воды. После полного сброса давления, не закрывая кран, расфиксируйте (поворотом за ручку) и осторожно откройте крышку **ПМА**.
8. Для исключения гидроудара кран сброса воды открывайте плавно, постепенно.
9. Остерегайтесь воздействия пара, высоких температур и давления, пользуйтесь рукавицами.

## НАНЕСЕННАЯ МАРКИРОВКА

	<p><b>“Внимание! Смотри сопроводительные документы”</b> - необходимость предварительного изучения Руководства по эксплуатации, особенно раздела “Меры безопасности”</p>
	“Осторожно: пар!” – предупреждает о необходимости остерегаться воздействия пара
<b>P<sub>max</sub> = 6 бар</b>	Максимальное рабочее давление
	Предохранители, тип Т, номинальный ток 6,3 А
<b>~220/230В 50/60Гц 5А</b>	Параметры электропитания: номинал и частота напряжения, максимальное потребление

### ВНИМАНИЕ!



### Использование по назначению

**ПМА «АВЕРОН»** разработан и предназначен исключительно для холодной и горячей полимеризации пластмасс, включая облицовочные, уплотнения опок, гипсовых и огнеупорных моделей. Изготовитель не несет ответственности за вред или ущерб, полученный в результате любого другого использования **ПМА**, отличного от указанного в настоящем Руководстве, или в результате нарушения указаний по эксплуатации.

Нормальное функционирование вне допуска по напряжению питания Изготовителем не гарантируется.

Использование не по назначению или с отклонением от указаний по эксплуатации прекращает действие гарантии на данный **ПМА**.

Сервисное обслуживание должно производиться сервисной службой АВЕРОН или сервисными специалистами, имеющими разрешение АВЕРОН на проведение данных работ.

## 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий документ действителен для Полимеризатора зуботехнического автоматического **ПМА «АВЕРОН»**, 1.0 АРТ (далее - **ПМА**), ТУ 9452-027-52331864-2012, ОКП 94 5220.

1.2 **ПМА** предназначен для холодной и горячей полимеризации пластмасс под давлением, для уплотнения литейных форм из паковочных масс и огнеупорных моделей. Для холодной полимеризации полных съемных протезов возможна установка до двух кювет Dreve, двух **КЮВЕТА 1.0 ШАРК**, одной кюветы Vertex. Для полимеризации горячей пластмассы, зашприцованной в ТЕРМОПРЕССЕ АВЕРОН, возможна установка одной КЮВЕТА 1.0

1.3 Установка и эксплуатация **ПМА** должны проводиться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Руководстве.

## 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 2.1 Условия эксплуатации

- температура окружающая ..... 10...35°C
- влажность при 25°C, не более ..... 80%

### 2.2 Основные технические характеристики

- давление рабочее ..... 2,0...6,0 бар
- температура нагрева ..... 20...125°C
- электропитание\* ..... ~220/230 В 50/60 Гц 5 А
- длительность процесса полимеризации ..... 1...99 мин
- масса, не более ..... 15 кг
- размеры бака (диаметр×высота), не более ..... 130×120 мм
- габариты устройства, не более ..... 230×330×295 мм

\* - вставка плавкая ВП2Б-1В-6,3А – 2 шт

### 2.3 Комплектность

Наименование	Обозначение	К-во
Полимеризатор з/тех. автоматический	ПМА 1.0 АРТ	1
Кювета для полимеризации полных съемных протезов из пластмасс холодного отверждения	КЮВЕТА 1.0 ШАРК	1
Корзина для кювет		1
Хомут NORMA, D=10...16		1
Трубка ПВХ Ø=12 мм L=2 м для сброса воды		1
Трубка полиуретановая Ø=8 мм L=1,5 м для подключения к внешнему источнику воздуха		1
Рекламный материал, комплект		1 к-т
<input checked="" type="checkbox"/> Рамка для перебазировки съемных протезов	РАМКА 1.0 ПМА	
<input checked="" type="checkbox"/> Кювета увеличенных размеров	КЮВЕТА 2.0 ШАРК	
<input checked="" type="checkbox"/> Соединители для удобства подключения изделий к пневмосети и облегчения построения пневмосетей в лабораториях	ФИТИНГ 4.0 ПЛОЩАДКА ФИТИНГ 8.0 ЦАНГА ФИТИНГ 9.0 ЕЛОЧКА	
<input checked="" type="checkbox"/> Модуль подготовки воздуха	МПВ 1.0 ФИЛЬТР	
<b>Руководство по эксплуатации</b>	АВЕ 489.000.000 РЭ	

Примечание:  - поставка по дополнительной заявке

### 3 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Розетка электропитания должна иметь контакт защитного заземления. Для смены предохранителей, подключения к магистрали высокого давления отключить сетевой шнур **ПМА** от розетки ~220/230В 50/60Гц.

Рабочее давление для всех видов полимеризации – не более 6 бар.

Уровень воды в емкости должен быть ниже верхнего (выходного) отверстия пневмосистемы.

Перед подачей давления убедиться в правильном закрытии крышки.

Максимальное давление в подключаемом внешнем источнике - не более 8 бар.

Надежно фиксировать выпускную трубку для сброса нагретой воды на выходном штуцере и в технологической емкости, и при сливе в канализацию.

Остерегаться прикосновений к нагретым поверхностям рабочей емкости, крышки и ее ручки и ручки крана сброса при горячей полимеризации.

Кран сброса открывать плавно, остерегаться горячих брызг, пара и воздуха.

Опасаться пара при открывании крышки после горячей полимеризации.

Запрещается:

- открывать бак, находящийся под давлением;
- подвергать **ПМА** механическому воздействию или изменять его конструкцию;
- включать **ПМА** со снятым кожухом;
- проводить техобслуживание без отключения **ПМА** от электросети и внешнего источника давления.

#### ВНИМАНИЕ!



Давление, задаваемое в **ПМА**, должно быть меньше, чем давление от внешнего источника. В противном случае выдается сообщение:

**PKPz продолжить?  
(▼) Нет / (▲) Да**

Дальнейшие действия - см. раздел УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.



Не допускать попадания воска в бак для исключения закупоривания воском сливного канала **ПМА**.

Допускаются незначительные неоднородности (разводы) декоративного покрытия бака и крышки после проведения приемо-сдаточных испытаний **ПМА**.

## 4 КОНСТРУКЦИЯ

### 4.1 Основные конструктивные элементы

- 1 - бак
- 2 - выходное отверстие пневмосистемы
- 3 - откидная крышка с ручкой
- 4 - кольцо уплотнительное силиконовое
- 5 - пульт управления (ПУ) с двухстрочным алфавитно-цифровым индикатором
- 6 - индикатор включения нагрева
- 7 - индикатор перегрева
- 8 - сетевой выключатель
- 9 - сетевой шнур
- 10 - штуцер входной (пневмосистемы) D=8 мм
- 11 - штуцер для сброса давления с глушителем
- 12 - штуцер для аварийного сброса давления с глушителем
- 13 - штуцер выходной для сброса воды D=12 мм
- 14 - ручка крана сброса воды
- 15 - корзина для загрузки
- 16 - КЮВЕТА 1.0 ШАРК
- 17 - кожух, закрывающий сетевые предохранители
- 18 - РАМКА 1.0 ПМА (по дополнительной заявке)



**4.2** Предохранительный клапан установлен внутри стойки и не требует обслуживания при эксплуатации. Срабатывание клапана предусмотрено при давлении в рабочей емкости 6,5...7,0 бар. Аварийный сброс осуществляется через штуцер с глушителем (12).

---

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

## 5 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### 5.1 Подготовка

- Распаковать ПМА, при выявлении нарушений тары, внешнего вида и комплектности зафиксировать их и обратиться к Поставщику.
- Выдержать при комнатной температуре 4 часа, если находился в холоде.
- Удалить защитную пленку с индикатора пульта управления.
- Подключить трубку для сброса воды к выходному штуцеру (13), закрепив хомутом NORMA (из комплектности). Трубку вывести в технологическую емкость или канализацию.
- Закрыть кран сброса воды, повернув ручку (14) вверх.
- Подключить трубку полиуретановую (из комплектности) одним концом к входному штуцеру (10), другим - к внешнему источнику воздуха (быстроразъемный штуцер), см. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, Приложение «Эксплуатация быстроразъемного соединения».

#### ВНИМАНИЕ!



#### РЕКОМЕНДАЦИИ

Для обеспечения установленного срока эксплуатации и существенного сокращения отказов в работе пневмотракта изделия, на входе тракта необходима установка фильтра с влагомаслоотделителем.

Рекомендуется МПВ 1.0 ФИЛЬТР (коалесцентный фильтр с влагомаслоотделителем), предназначенный для очистки сжатого воздуха от загрязнений и примесей с размерами частиц более 25 мкм, а также от воды и масла из внешнего источника сжатого воздуха

- Включить вилку сетевого шнура в розетку электропитания. Включить питание сетевым выключателем (8).

### 5.2 Работа

#### 5.2.1 Поместить в бак (1) корзину (15) с моделями или кюветами.

При необходимости, залить в бак воду, предварительно убедиться, что сливной кран закрыт (его ручка направлена вверх). Уровень воды должен обеспечить полное погружение модели, но быть ниже верхнего отверстия (2) пневмосистемы. Закрыть крышку (3), для чего:

- установить ручку крышки в положение «**ОТКРЫТО**», (см. пиктограмму);
- опустить крышку;
- повернуть ручку по часовой стрелке до упора в положение «**ЗАКРЫТО**», (см. пиктограмму).



## 5.2.2 Выбор режима, коррекция параметров

В полимеризаторе реализованы 3 режима работы:

**ГП** – «Горячая полимеризация» при температуре от 90 до 125°C и давлении от 2 до 6 бар, проводится с водой, сброс давления вручную краном сброса воды (14), либо автоматически через штуцер (11) после остывания до 90°C (при этом вода остается в баке);

**ХП** – «Холодная полимеризация» при температуре от 20 до 90°C и давлении от 2 до 6 бар, сброс давления автоматически через штуцер (11) (вода остается в баке), либо краном (14);

**УП** – «Уплотнение», допустимое давление от 2 до 6 бар, нагреватель выключен, сброс давления автоматически через штуцер (11), либо краном (14).

После включения питания на индикаторе отображается экран Приветствия, а также текущие значения температуры и давления:

**ПМА 1.0 АРТ**  
**T= 26°C P=0.0**

При невозможности открыть крышку **ПМА** из-за наличия избыточного давления в баке – нажать  , для сброса давления через штуцер (11).

Для выбора режима работы – нажать  , отобразится последний режим работы:

**Горячая  
полимеризация**

или

**Холодная  
полимеризация**

или

**Уплотнение**

Для выбора режима нажимать кнопку  до появления нужного режима, затем - кнопку  .

На индикаторе отразятся параметры программы:

**T= 47° P<sub>з</sub>=3.0**  
**T<sub>з</sub>=110° Б t=10мин**

**T = XXX°** – текущая температура в баке, °C;  
**P<sub>з</sub> = X.X** – заданное давление полимеризации, бар;  
**T<sub>з</sub>= XXX°** – заданная температура полимеризации;  
**Б** – быстрый нагрев ( $\approx 6$  °C/мин);  
**М** – медленный нагрев ( $\approx 3$  °C/мин);  
**t = XX** – время полимеризации, мин.

Доступный для коррекции параметр мигает. Для выбора нужного последовательно нажимать кнопку  . Изменение значения параметра – кнопками   . После удержания кнопки   в течение 1 сек

параметр изменится автоматически ускоренно, остановка – повторным нажатием ....

Для возврата в меню выбора режима необходимо удерживать кнопку  около 2 секунд.

Установленные значения сохраняются автоматически при переходе к другому режиму или при запуске программы.

### 5.2.3 Выполнение программы

Для запуска выбранной программы из просмотра параметров, нажать кнопку .

На индикаторе:

**Закройте  
крышку!**

Убедиться, что крышка закрыта, и нажать кнопку .

Откроется впускной клапан пневмосистемы – в баке создастся давление в зависимости от заданного значения и давления внешнего источника.

#### ВНИМАНИЕ!



#### РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости, нажать на крышку для быстрого прилегания уплотнения к ней. Допускается небольшое шипение (утечка воздуха из-под крышки), что не влияет на работу ПМА.

Случай 1. Если заданная температура ниже текущей более, чем на 10°C - на индикаторе:

**Охладите  
камеру!**

Для продолжения работы:

- нажать , ПМА перейдет в режим коррекции параметров;
- охладить бак;
- нажать кнопку .

Случай 2. Если после запуска программы заданная температура выше текущей менее, чем на 2°C, то ПМА перейдет на участок ВЫДЕРЖКА с последующим поддержанием заданной температуры.

В других случаях – выполняется участок НАГРЕВ, на индикаторе:

**ГП      Р=4.4  
T= 58°Б Tз= 90°**

ГП (мигание) – выбранный режим;  
Р = 4.4 – текущее давление в баке, бар;  
Т = 58° – текущая температура в баке, °C;  
Б – быстрый нагрев;  
Тз = 90° – заданная температура в емкости.

При переходе на участок **ВЫДЕРЖКА**, на индикаторе:

ГП      Р=4.5  
T = 97°    t=08:45

ГП (мигание) – выбранный режим;  
Р = 4.5 – текущее давление в баке, бар;  
Т = 97° – текущая температура в баке, °C;  
t = 08:45 – оставшееся время до конца полимеризации, мин:сек.

Для просмотра и возможности коррекции параметров полимеризации во время выполнения программы – нажать кнопку .

Возврат к индикации выполняемого режима – через 10 секунд после последнего нажатия кнопок или кнопкой .

Остановить?  
(▼) Нет / (▲) Да

Для **остановки программы** и выхода в Выбор режимов (п. 5.2.2) нажать кнопку и подтвердить кнопкой

Во время выполнения программы возможна коррекция ее параметров по нажатии кнопки и далее кнопками , ..изменяется выбранный параметр. Выбор параметра – кнопкой . Выход с сохранением – кнопкой , без сохранения – длительным удержанием кнопки либо при отсутствии воздействия на органы управления в течение 10 сек.

Если в результате коррекции на участке выдержки установленная температура стала выше текущей более чем на 5°C, то осуществляется автоматический переход на соответствующий участок нагрева.

**5.2.4 Действия по завершении (остановке) программы полимеризации**  
- в зависимости от выполнявшегося режима:

**Режим ГП** (горячая полимеризация): выключается нагрев, подается периодический прерывистый звуковой сигнал в течение 20 сек.

Охлаждение  
T = 99°    t=00:40

Если температура выше 90°C, то на индикаторе поочередно сообщение о текущей температуре и давлении в баке:

Охлаждение  
Р=4.6    t=00:38

Сброс давления возможен только вместе с водой через сливной кран.  
При остановке программы на индикаторе появляется сообщение:

Откройте кран  
T = 95°C    P=2.3

P = 2.3 – величина давления в баке, бар.  
T = 95 – текущая температура в баке, °C.

**Открыть кран с учетом требований  
раздела МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ!**

Если программу не остановили, то при охлаждении бака до 90°C давление сбрасывается автоматически через электромагнитный клапан.

На индикаторе:

Процесс завершен  
T= 28°C P=0.0

**Режимы ХП, УП** (холодная полимеризация и уплотнение): давление сбрасывается автоматически через электромагнитный клапан, звучит периодический звуковой сигнал в течение 20 сек.

На индикаторе:

Процесс завершен  
T= 28°C P=0.0

**Не открывать крышку ПМА до полного сброса давления из рабочей емкости!**

При индикации Р= 0.0 - можно открыть крышку.

Для чего, пользуясь рукавицами (если после ГП), повернуть ручку крышки в положение «**ОТКРЫТО**». Открыть крышку и достать корзину с обрабатываемым изделием. Воду из бака рекомендуется сливать после каждой полимеризации, т.к. в нее выходят излишки мономера из полимеризуемой пластмассы.

**5.2.5 По окончании работы** выключить электропитание сетевым выключателем.

При длительных перерывах в работе вынуть вилку **ПМА** из сетевой розетки ~220/230В 50/60Гц. Отсоединить его от внешнего источника сжатого воздуха (давление в магистрали должно отсутствовать).

## 6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

**6.1** Транспортирование **ПМА** проводится в таре изготовителя всеми видами крытых транспортных средств по действующим для них правилам.

Условия транспортирования: температура от минус 50°C до 50°C, относительная влажность до 100% при температуре 25°C.

**6.2 ПМА** должен храниться на закрытых складах в упаковке предприятия-изготовителя, на стеллажах в один ряд, при температуре от минус 50°C до 40°C и относительной влажности до 98% при температуре 25°C.

Не допускается хранение **ПМА** совместно с кислотами и щелочами.

## 7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед проведением технического обслуживания отключить **ПМА** от электросети и внешнего источника давления.

### 7.1 Следить за чистотой уплотнительного кольца и запорного устройства.

Содержать в чистоте рабочую камеру.

По мере загрязнения проводить очистку наружных и внутренних поверхностей **ПМА** от пыли влажной мягкой тканью, губкой (растворы в соответствии с МУ 287-113-00).

При каждой очистке рекомендуется продуть сжатым воздухом сливной канал в обратном направлении: выпускная трубка - кран (открыт) – бак.

### 7.2 При выходе из строя уплотнительного кольца: выньте из паза на крышке старое кольцо и установите новое.

## 8 УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признак неисправности	Возможная причина	Действия
Включение индикатора перегрева (нагрев автоматически выключается)	Неисправное силовое управление нагревателем	*
	Отсутствие воды в баке	* Проверить наличие воды в баке, долить, при необходимости
Индикатор нагрева горит, но нагрева нет	Неисправный нагреватель	*
Индикация: <b>P &lt; Pz</b> Продолжить? 	Задано давление выше, чем от внешнего источника	1. Повысить внешнее давление (не более 6 бар!). 2. Уменьшить заданное. 3. Нажать
	Неисправный датчик давления	*
Индикация: <b>Неиспр. датч. Т</b> Откройте кран	Выход из строя датчика температуры	*
Индикация: <b>Неиспр. датч. Р</b> Откройте кран	Выход из строя датчика давления	*
Индикация: <b>Неисправен нагреватель</b>	Выход из строя нагревателя, отсутствие нагрева	*
Индикация: <b>Сбой по питанию!</b> <b>dT=XX°</b>	<b>ПМА</b> во время выполнения программы был обесточен на длительное время	Нажать  для возобновления прерванной программы или нажать  для остановки программы (см. п. 5.2.3).

Вода не сливаются при открытом кране сброса воды	Закупорился сливной канал <b>ПМА</b> из-за нарушения условий эксплуатации	* 
--	---	---

Примечание:

\* - отключить **ПМА** от электрической сети и внешнего источника давления, после остыивания открыть кран и крышку.

 - если дефект не устранен - обратитесь к продавцу или в ближайшее представительство АВЕРОН.

## 9 ГАРАНТИИ

**9.1** Изготовитель гарантирует соответствие **ПМА** требованиям действующей технической документации в случае соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения согласно настоящему Руководству.

**9.2** Гарантийный срок - 24 месяца с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Срок службы - не менее 3 лет.

Критерием предельного состояния является невозможность или технико-экономическая нецелесообразность восстановления работоспособности.

Гарантия не распространяется на кольцо уплотнительное силиконовое.

**9.3** Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений или несанкционированного Изготовителем доступа в конструкцию.

**9.4** Изготовитель (Представительство) осуществляет бесплатно ремонт или замену продукции в течение гарантийного срока эксплуатации, при выполнении п.п.9.1, 9.3, по письменной заявке владельца, с предъявлением настоящего РЭ или копии документа, подтверждающих покупку (чек, платежное поручение) и комплектацию продукции, предоставляемой:

- для замены – согласно покупной комплектации;
- для ремонта – по согласованию с исполнителем, осуществляющим ремонт.

**9.5** Для замены или ремонта продукция предоставляется в упаковке Изготовителя в ЧИСТОМ виде. Устранение повреждений, полученных при доставке, и работы по приведению в надлежащий вид осуществляются за счет владельца оборудования.

**9.6** Адрес Изготовителя:

**620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО»** [www.averon.ru](http://www.averon.ru)  
**бесплатный звонок по России 8 800 700-12-20**

**тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72** [feedback@averon.ru](mailto:feedback@averon.ru)

**Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23**

**бесплатный звонок по России 8 800 700-11-02**

**9.7** Полный перечень авторизованных сервисных представительств и центров, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт оборудования АВЕРОН, приведен на сайте АВЕРОН: [https://www.averon.ru/service/servise\\_centr/](https://www.averon.ru/service/servise_centr/).

## Методика полимеризации пластмасс холодного отверждения

По полученному слепку изготовить модель из супергипса 3-го класса. Супергипс замешивается в вакуумсмесителе (например, СВЗ АВЕРОН), заливка модели - на вибростолике (например, ВБ АВЕРОН).

### 1. Моделирование воском:

- выбрать пластины базисного воска с учетом величины модели;
- разогреть воск с помощью электрофена, горелки или спиртовки и обжать на модели для повторения индивидуальной формы;
- подрезать воск по границам протезного ложа;
- с помощью электрошпателя или индукционного нагревателя смоделировать будущий протез, используя гарнитурные пластмассовые зубы нужного цвета, в артикуляторе или оклюзаторе для учета положения зубов антагонистов;
- сделать с помощью бормашины ретенционные канавки или отверстия на закрываемой базисом поверхности пластмассовых зубов для лучшего сцепления с пластмассой;
- погрузить модель в воду комнатной температуры для удаления воздуха на 5-10 мин.

### 2. Изготовление гелинового слепка:

- поместить модель в разборную кювету для холодной полимеризации (например, фирмы Dreve);
- заполнить кювету гидроколлоидной дублировочной массой, предварительно разогретой;
- поместить кювету в проточную холодную воду так, чтобы треть верхней части кюветы была на воздухе;
- после полного затвердевания дублировочной массы, раскрыть кювету и аккуратно извлечь модель;
- снять пластмассовые зубы, удалить с модели воск, обработать модель и зубы пароструйным аппаратом для полной очистки от воска;
- установить зубы в гелиновый слепок, при недостаточной ретенции, вклейте на суперклей;
- проколоть со стороны воронок отверстия для литниковых каналов;
- изолировать поверхность модели, установить ее обратно и закрыть кювету.

#### ВНИМАНИЕ!



Разведение пластмассы и заливку проводить в помещении с температурой 20-25°C. Более высокие температуры могут привести к отверждению пластмассы на этапе заливки и браку.

### **3. Полимеризация:**

- залить пластмассу через крайнюю воронку в слегка наклоненную кювету, таким образом исключив образование в протезе пор из-за остатков воздуха, до появления пластмассы во всех литниковых каналах;
- полимеризовать в поликлаве или автоматическом полимеризаторе (например, ПМА АВЕРОН) в соответствии с их эксплуатационной документацией при температурах ~50...55°C в течение ~25-40 мин (значения температуры и времени полимеризации выбираются согласно рекомендациям Изготовителя применяемой пластмассы);
- охладить кювету по окончании полимеризации до комнатной температуры;
- извлечь протез;
- удалить литники и облой с помощью бормашины;
- отполировать со специальной пастой полученный базис на шлифмоторе или с помощью соответствующего инструмента бормашины.

Для улучшения внешнего вида, придания естественности протезу использовать фотополимерные красители.



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Настоящим подтверждается соответствие Полимеризатора зуботехнического автоматического **ПМА «АВЕРОН»** требованиям действующей технической документации

Исправления не допускаются

1.0 АРТ	
Заводской номер	
ИНФО для СЦ	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	М.П. (подпись)
Дата выпуска _____	Упаковщик М.П. _____
Дата продажи _____	Продавец М.П. _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,  
то гарантия исчисляется с даты выпуска.

Документы по регистрации и сертификации (декларированию) указанной продукции  
см. на сайте [www.averon.ru](http://www.averon.ru).



научно-производственный комплекс

### Учебный центр АВЕРОН

приглашает на обучение  
зубных техников, врачей,  
руководителей и администраторов  
стоматологических учреждений

Программа на  
<http://www.uc-averon.ru>

